

Datos Cliente		Informe Ensayo nº		A45309-25	
Nombre/Delegación ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL, S.A. (ALICANTE)					
Dirección C/ Jesús Serra Santamans, 7, SANT CUGAT DEL VALLES, BARCELONA					
Información aportada por el cliente					
Procedencia: Hotel Magic Natura					
Lugar de toma de muestra: Infinity 2 Piscina					
Fecha/Hora: 23/04/2025					
Toma de muestras realizada por: Rubén					
Procedimiento de toma: *Procedimiento Cliente					
Tª (°C) 18		Cl. Residual (ppm) 1,00		pH (Ud. pH) 7,4	
Cl. Total (ppm) 1,49		Cl. Comb. (ppm) 0,49			
Datos de laboratorio					
Fecha Recepción 24/04/2025 09:00		Cantidad y Envases: Envase PET estéril+envase PET estéril con neutralizante			
Tipo de muestra AGUA CONTINENTAL					
Fecha Inicio/Fecha Fin: 24/04/2025 / 26/04/2025					
Resultados					
Pruebas/Ensayos	LD/LQ	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.
Recuento de Pseudomonas aeruginosa	<1 ufc/100mL	0	ufc/100mL		0
Recuento de Escherichia coli	<1 ufc/100mL	0	ufc/100mL		0
pH	<4,0 Ud. pH	7,7	Ud. pH	±0,2	7,2 - 8,0
Conductividad a 20°C	<70,0 µS/cm	1.476	µS/cm	12 %	Incr. <1000 uS/cm <8000 uS/cm (electrólisis salina)
Turbidez	<0,3 U.N.F.	<0,3	U.N.F.		5,0
* Amonio	<0,2 mg/L	0,51	mg/L	12 %	0,5
* Aluminio	<0,02 mg/L	0,04	mg/L		0,3
Legislación Muestra					
R.D. 742/2013 y Decreto Valenciano 85/2018					

Los resultados emitidos en el presente informe pertenecen únicamente a las muestras analizadas tal y como se han recibido en el laboratorio. AMBIENTALYS garantiza la confidencialidad de los resultados de este informe. Queda prohibida la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito de AMBIENTALYS. Cuando la muestra no es tomada por AMBIENTALYS, la fecha y hora, instalación, punto de toma y tipo de muestra son facilitados por el cliente. AMBIENTALYS no se hace responsable de la información aportada por el cliente, por lo que no se encuentra amparada por la acreditación.

(*) La toma de muestras sólo está acreditada para los parámetros incluidos en el anexo técnico nº 767/LE1491

V.P.: Valor paramétrico para cada ensayo según legislación de aplicación. L.D.: Límite detección para ensayos microbiológicos. L.Q.: Límite cuantificación para ensayos físico-químicos. Regla decisión análisis resultados-comparación directa: Conforme a ISO 7218 e ISO 8199: Valores de 1 a 2 ufc/placa, 10 a 20 ufc/g, 1 a 2 ufc/mL o VF indican Presencia del microorganismo; y de 3 a 9 ufc/placa, 30 a 90 ufc/g, 3 a 9 ufc/mL o VF indican nº estimado. Para los ensayos microbiológicos acreditados, las Incertidumbres están a disposición del cliente. Para el ensayo de Legionella según UNE ISO 11731:2017: (A) Matriz A, Procedimiento 5 y 7, Medio de Cultivo A y C (GVPC), Procedimiento 1, Medio de Cultivo A (Complementario), (B) Matriz B, Procedimiento 8,9 y 10, Medio de Cultivo C (GVPC)

En Paterna a 29 de abril 2025

Documento Firmado Electrónicamente por:
 AMBIENTALYS CONSULTORIA Y ANALISIS SL CIF:
 B97783757
 Nombre: Ana Rallo Blay-D. Técnica – NIF: 29173537S

Datos Cliente		Informe Ensayo nº		A45317-25		
Nombre/Delegación ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL, S.A. (ALICANTE)						
Dirección C/ Jesús Serra Santamans, 7, SANT CUGAT DEL VALLES, BARCELONA						
Información aportada por el cliente						
Procedencia: Hotel Magic Natura						
Lugar de toma de muestra: Infinity 2 Piscina Aporte						
Fecha/Hora: 23/04/2025						
Toma de muestras realizada por: Rubén				Procedimiento de toma: *Procedimiento Cliente		
Tª (°C)	18	Cl. Residual (ppm)	1,00	pH (Ud. pH)	7,4	
Cl. Total (ppm)	1,49	Cl. Comb. (ppm)	0,49			
Datos de laboratorio						
Fecha Recepción 24/04/2025 09:00				Cantidad y Envases: Envase PET estéril		
Tipo de muestra AGUA CONTINENTAL						
Fecha Inicio/Fecha Fin: 24/04/2025 / 24/04/2025						
Resultados						
Pruebas/Ensayos	LD/LQ	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Métodos
Conductividad a 20°C	<70,0 µS/cm	590	µS/cm	12 %	Incr. <1000 uS/cm <8000 uS/cm (electrólisis salina)	IT-EN-05
Legislación Muestra						
R.D. 742/2013 y Decreto Valenciano 85/2018						

Los resultados emitidos en el presente informe pertenecen únicamente a las muestras analizadas tal y como se han recibido en el laboratorio. AMBIENTALYS garantiza la confidencialidad de los resultados de este informe. Queda prohibida la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito de AMBIENTALYS. Cuando la muestra no es tomada por AMBIENTALYS, la fecha y hora, instalación, punto de toma y tipo de muestra son facilitados por el cliente. AMBIENTALYS no se hace responsable de la información aportada por el cliente, por lo que no se encuentra amparada por la acreditación.

(*) La toma de muestras sólo está acreditada para los parámetros incluidos en el anexo técnico nº 767/LE1491

V.P.: Valor paramétrico para cada ensayo según legislación de aplicación. L.D.: Límite de detección para ensayos microbiológicos. L.Q.: Límite cuantificación para ensayos físico-químicos.

Regla de decisión análisis resultados-comparación directa: Conforme a ISO 7218 e ISO 8199: Valores de 1 a 2 ufc/placa, 10 a 20 ufc/g, 1 a 2 ufc/mL o VF indican Presencia del microorganismo; y de 3 a 9 ufc/placa, 30 a 90 ufc/g, 3 a 9 ufc/mL o VF indican nº estimado. Para los ensayos microbiológicos acreditados, las incertidumbres están a disposición del cliente.

Para el ensayo de Legionella según UNE ISO 11731:2017: (A) Matriz A, Procedimiento 5 y 7, Medio de Cultivo A y C(GVPC), Procedimiento 1, Medio de Cultivo A (Complementario), (B) Matriz B, Procedimiento 8,9 y 10, Medio de Cultivo C(GVPC)

En Paterna a 07 de mayo 2025

Documento Firmado Electrónicamente por:
AMBIENTALYS CONSULTORIA Y ANALISIS SL CIF:
B97783757
Nombre: Ana Rallo Blay-D. Técnica – NIF: 29173537S

Datos Cliente		Informe Ensayo nº		A45298-25	
Nombre/Delegación ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL, S.A. (ALICANTE)					
Dirección C/ Jesús Serra Santamans, 7, SANT CUGAT DEL VALLES, BARCELONA					
Información aportada por el cliente					
Procedencia: Hotel Magic Natura					
Lugar de toma de muestra: Infinity 2 Piscina					
Fecha/Hora: 23/04/2025					
Toma de muestras realizada por: Rubén					
Procedimiento de toma: *Procedimiento Cliente					
Tª (°C)		18		Cl. Residual (ppm) 1,00	
Cl. Total (ppm)		1,49		pH (Ud. pH) 7,4	
				Cl. Comb. (ppm) 0,49	
Datos de laboratorio					
Fecha Recepción		24/04/2025 09:00		Cantidad y Envases: Envase PET estéril con neutralizante	
Tipo de muestra		AGUA CONTINENTAL			
Fecha Inicio/Fecha Fin:		24/04/2025 / 04/05/2025			
Resultados					
Pruebas/Ensayos		LD/LQ		Resultados	
Recuento de Legionella spp		<5 ufc/L		No Detectado	
Volumen filtrado		210		mL	
				Unidades	
				Incert.	
				V.P.	
				Métodos	
				UNE ISO 11731:2017 (A)	

Los resultados emitidos en el presente informe pertenecen únicamente a las muestras analizadas tal y como se han recibido en el laboratorio. AMBIENTALYS garantiza la confidencialidad de los resultados de este informe. Queda prohibida la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito de AMBIENTALYS. Cuando la muestra no es tomada por AMBIENTALYS, la fecha y hora, instalación, punto de toma y tipo de muestra son facilitados por el cliente. AMBIENTALYS no se hace responsable de la información aportada por el cliente, por lo que no se encuentra amparada por la acreditación.

(*) La toma de muestras sólo está acreditada para los parámetros incluidos en el anexo técnico nº 767/LE1491

V.P.: Valor paramétrico para cada ensayo según legislación de aplicación. L.D.: Límite de detección para ensayos microbiológicos. L.Q.: Límite de cuantificación para ensayos físico-químicos. Regla de decisión análisis resultados-comparación directa: Conforme a ISO 7218 e ISO 8199: Valores de 1 a 2 ufc/placa, 10 a 20 ufc/g, 1 a 2 ufc/mL o VF indican Presencia del microorganismo; y de 3 a 9 ufc/placa, 30 a 90 ufc/g, 3 a 9 ufc/mL o VF indican nº estimado. Para los ensayos microbiológicos acreditados, las incertidumbres están a disposición del cliente.

Para el ensayo de Legionella según UNE ISO 11731:2017: (A) Matriz A, Procedimiento 5 y 7, Medio de Cultivo A y C (GVPC), Procedimiento 1, Medio de Cultivo A (Complementario), (B) Matriz B, Procedimiento 8, 9 y 10, Medio de Cultivo C (GVPC)

En Paterna a 05 de mayo 2025

Documento Firmado Electrónicamente por:
AMBIENTALYS CONSULTORIA Y ANALISIS SL CIF:
B97783757
Nombre: Ana Rallo Blay-D. Técnica – NIF: 29173537S