(Ambientalys)
Consultoría y Análisis

Datos Cliente		Informe Ensayo nº	A45313-25
Nombre/Delegación	**ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL, S.A. (ALICANTE)**		
Dirección	C/ Jesús Serra Santamans, 7,SANT CUGAT DEL VALLES, BARCELONA		

Información aportada por el cliente

Procedencia:	***Hotel Magic Natura***				
Lugar de toma de muestra:	Chapoteo Piscina				
Fecha/Hora:	23/04/2025				
Toma de muestras realizada por:	Rubén			***Procedimiento de toma:***	*Procedimiento Cliente
Tª (ºC)	13,6	***Cl. Residual (ppm)***	0,92	***pH (Ud. pH)***	7,3
Cl. Total (ppm)	1,17	***Cl. Comb. (ppm)***	0,18		

Datos de laboratorio

Fecha Recepción	24/04/2025 09:00	***Cantidad y Envases:***	Envase PET estéril+envase PET estéril con neutralizante
Tipo de muestra	AGUA CONTINENTAL		
Fecha Inicio/Fecha Fin:	24/04/2025 / 26/04/2025		

Resultados

Pruebas/Ensayos	LD/LQ	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Métodos
Recuento de Pseudomonas aeruginosa	<1 ufc/100mL	0	ufc/100mL		0	IT-EN-69
Recuento de Escherichia coli	<1 ufc/100mL	0	ufc/100mL		0	IT-EN-11
pH	<4,0 Ud. pH	8,0	Ud. pH	±0,2	7,2 - 8,0	IT-EN-04
Conductividad a 20ºC	<70,0 µS/cm	1.052	µS/cm	12 %	Incr. <1000 uS/cm <8000 uS/cm (electrólisis salina)	IT-EN-05
Turbidez	<0,3 U.N.F.	0,5	U.N.F.	31 %	5,0	IT-EN-15
* Amonio	<0,2 mg/L	0,53	mg/L	12 %	0,5	Espectrofotometría
* Aluminio	<0,02 mg/L	0,11	mg/L		0,3	IT-EN-30

Legislación Muestra

R.D. 742/2013 y Decreto Valenciano 85/2018

Los resultados emitidos en el presente informe pertenecen únicamente a las muestras analizadas tal y como se han recibido en el laboratorio. AMBIENTALYS garantiza la confidencialidad de los resultados de este informe. Queda prohibida la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito de AMBIENTALYS.
Cuando la muestra no es tomada por AMBIENTALYS, la fecha y hora, instalación , punto de toma y tipo de muestra son facilitados por el cliente. AMBIENTALYS no se hace responsable de la información aportada por el cliente, por lo que no se encuentra amparada por la acreditación.
(^) La toma de muestras sólo está acreditada para los parámetros incluidos en el anexo técnico nº 767/LE1491
V.P.: Valor paramétrico para cada ensayo según legislación de aplicación. L.D.: Límite detección para ensayos microbiológicos. L.Q.: Límite cuantificación para ensayos físico-químicos.
Regla decisión análisis resultados-comparación directa: Conforme a ISO 7218 e ISO 8199: Valores de 1 a 2 ufc/placa, 10 a 20 ufc/g, 1 a 2 ufc/mL o VF indican Presencia del microorganismo; y de 3 a 9 ufc/placa, 30 a 90 ufc/g, 3 a 9 ufc/mL o VF indican nº estimado. Para los ensayos microbiológicos acreditados, las incertidumbres están a disposición del cliente.
Para el ensayo de Legionella según UNE ISO 11731:2017: (A) Matriz A, Procedimiento 5 y 7. Medio de Cultivo A y C(GVPC), Procedimiento 1. Medio de Cultivo A (Complementario), (B) Matriz B, Procedimiento 8,9 y 10. Medio de Cultivo C(GVPC)

En Paterna a 05 de mayo 2025

Documento Firmado Electrónicamente por:
AMBIENTALYS CONSULTORIA Y ANALISIS SL CIF: B97783757
Nombre: Ana Rallo Blay-D. Técnica – NIF: 29173537S

C/ Les Ones 6, Bajo Derecha
46980 PATERNA, VALENCIA
Tel 961318674

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº767 / LE1491

Los ensayos identificados con * están excluidos de acreditación ENAC.

Inscrita en el R.M. de Valencia, Tomo 8506, Libro 5796, Folio 80, Hoja V-115781— CIF: B-97783757

(Ambientalys)
Consultoría y Análisis

Datos Cliente		Informe Ensayo nº	A45321-25
Nombre/Delegación	**ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL, S.A. (ALICANTE)**		
Dirección	C/ Jesús Serra Santamans, 7,SANT CUGAT DEL VALLES, BARCELONA		

Información aportada por el cliente

Procedencia:	*Hotel Magic Natura*				
Lugar de toma de muestra:	Chapoteo Piscina Aporte				
Fecha/Hora:	23/04/2025				
Toma de muestras realizada por:	Rubén			*Procedimiento de toma:*	*Procedimiento Cliente
T (ºC)*	13,6	*Cl. Residual (ppm)*	0,92	*pH (Ud. pH)*	7,3
Cl. Total (ppm)	1,17	*Cl. Comb. (ppm)*	0,18		

Datos de laboratorio

Fecha Recepción	24/04/2025 09:00	*Cantidad y Envases:*	Envase PET estéril
Tipo de muestra	AGUA CONTINENTAL		
Fecha Inicio/Fecha Fin:	24/04/2025 / 24/04/2025		

Resultados

Pruebas/Ensayos	LD/LQ	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Métodos
Conductividad a 20ºC	<70,0 µS/cm	622	µS/cm	12 %	Incr. <1000 uS/cm <8000 uS/cm (electrólisis salina)	IT-EN-05

Legislación Muestra

R.D. 742/2013 y Decreto Valenciano 85/2018

Los resultados emitidos en el presente informe pertenecen únicamente a las muestras analizadas tal y como se han recibido en el laboratorio. AMBIENTALYS garantiza la confidencialidad de los resultados de este informe. Queda prohibida la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito de AMBIENTALYS.
Cuando la muestra no es tomada por AMBIENTALYS, la fecha y hora, instalación , punto de toma y tipo de muestra son facilitados por el cliente. AMBIENTALYS no se hace responsable de la información aportada por el cliente, por lo que no se encuentra amparada por la acreditación.
(^) La toma de muestras sólo está acreditada para los parámetros incluidos en el anexo técnico nº 767/LE1491
V.P.: Valor paramétrico para cada ensayo según legislación de aplicación. L.D.: Límite detección para ensayos microbiológicos. L.Q.: Límite cuantificación para ensayos físico-químicos.
Regla decisión análisis resultados-comparación directa: Conforme a ISO 7218 e ISO 8199: Valores de 1 a 2 ufc/placa, 10 a 20 ufc/g, 1 a 2 ufc/mL o VF indican Presencia del microorganismo; y de 3 a 9 ufc/placa, 30 a 90 ufc/g, 3 a 9 ufc/mL o VF indican nº estimado. Para los ensayos microbiológicos acreditados, las incertidumbres están a disposición del cliente.
Para el ensayo de Legionella según UNE ISO 11731:2017: (A) Matriz A, Procedimiento 5 y 7, Medio de Cultivo A y C(GVPC), Procedimiento 1, Medio de Cultivo A (Complementario). (B) Matriz B, Procedimiento 8,9 y 10, Medio de Cultivo C(GVPC)

En Paterna a 30 de abril 2025

Documento Firmado Electrónicamente por:
AMBIENTALYS CONSULTORIA Y ANALISIS SL CIF: B97783757
Nombre: Ana Rallo Blay-D. Técnica – NIF: 29173537S

Inscrita en el R.M. de Valencia, Tomo 8506, Libro 5796, Folio 80, Hoja V-115781-- CIF: B-97783757

C/ Les Ones 6, Bajo Derecha
46980 PATERNA, VALENCIA
Tel 961318674

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº767 / LE1491

Los ensayos identificados con * están excluidos de acreditación ENAC.

(Ambientalys)
Consultoria y Analisis

Datos Cliente		Informe Ensayo nº	A45302-25
Nombre/Delegación	**ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL, S.A. (ALICANTE)**		
Dirección	C/ Jesús Serra Santamans, 7,SANT CUGAT DEL VALLES, BARCELONA		

Información aportada por el cliente

Procedencia: *Hotel Magic Natura*
Lugar de toma de muestra: Chapoteo Piscina
Fecha/Hora: 23/04/2025
Toma de muestras realizada por: Rubén — *Procedimiento de toma:* *Procedimiento Cliente

T (ºC)*	13,6	*Cl. Residual (ppm)*	0,18	*pH (Ud. pH)*	7,3
Cl. Total (ppm)	1,17	*Cl. Comb. (ppm)*	0,92		

Datos de laboratorio

Fecha Recepción 24/04/2025 09:00 — *Cantidad y Envases:* Envase PET estéril con neutralizante
Tipo de muestra AGUA CONTINENTAL
Fecha Inicio/Fecha Fin: 24/04/2025 / 04/05/2025

Resultados

Pruebas/Ensayos	LD/LQ	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Métodos
Recuento de Legionella spp	<5 ufc/L	No Detectado				UNE ISO 11731:2017 (A)
Volumen filtrado		210	mL			

Los resultados emitidos en el presente informe pertenecen únicamente a las muestras analizadas tal y como se han recibido en el laboratorio. AMBIENTALYS garantiza la confidencialidad de los resultados de este informe. Queda prohibida la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito de AMBIENTALYS.
Cuando la muestra no es tomada por AMBIENTALYS, la fecha y hora, instalación , punto de toma y tipo de muestra son facilitados por el cliente. AMBIENTALYS no se hace responsable de la información aportada por el cliente, por lo que no se encuentra amparada por la acreditación.
(^) La toma de muestras sólo está acreditada para los parámetros incluidos en el anexo técnico nº 767/LE1491
V.P.: Valor paramétrico para cada ensayo según legislación de aplicación. L.D.: Límite detección para ensayos microbiológicos. L.Q.: Límite cuantificación para ensayos físico-químicos.
Regla decisión análisis resultados-comparación directa: Conforme a ISO 7218 e ISO 8199: Valores de 1 a 2 ufc/placa, 10 a 20 ufc/g, 1 a 2 ufc/mL o VF indican Presencia del microorganismo; y de 3 a 9 ufc/placa, 30 a 90 ufc/g, 3 a 9 ufc/mL o VF indican nº estimado. Para los ensayos microbiológicos acreditados, las incertidumbres están a disposición del cliente.
Para el ensayo de Legionella según UNE ISO 11731:2017: (A) Matriz A, Procedimiento 5 y 7, Medio de Cultivo A y C(GVPC), Procedimiento 1, Medio de Cultivo A (Complementario), (B) Matriz B, Procedimiento 8,9 y 10, Medio de Cultivo C(GVPC)

En Paterna a 09 de mayo 2025

Documento Firmado Electrónicamente por:
AMBIENTALYS CONSULTORIA Y ANALISIS SL CIF: B97783757
Nombre: Ana Rallo Blay-D. Técnica – NIF: 29173537S

Inscrita en el R.M. de Valencia, Tomo 8506, Libro 5796, Folio 80, Hoja V-115781--- CIF: B-97783757

C/ Les Ones 6, Bajo Derecha
46980 PATERNA, VALENCIA
Tel 961318674

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº767 / LE1491

Los ensayos identificados con * están excluidos de acreditación ENAC.