

Identificación del Cliente

Nombre fiscal	HOTEL MAGIC TERRA NATURA
E-mail	sstt_magic_natura/hcb@hoteles-costablanca.com

Denominación de la muestra	Fecha de recogida	Tipo de muestra
AGUA DE PISCINA EXTERIOR INFINITY NÚMERO 2	13/06/2025 12:06	AGUA DE PISCINA/JACUZZI (RD 742/2013+D85/2018)
	TEMPERATURA (°C)	27,5
	COLOR LIBRE RESIDUAL (ppm)	0,76
	COLOR COMBINADO RESIDUAL (ppm)	0,14
	COLOR TOTAL (ppm)	0,90
	pH (unidades de pH)	7,22
	CONDUCTIVIDAD (µs/cm)	2.140
	CONDUCTIVIDAD AGUA DE LLENADO (µs/cm)	651
	TRANSPARENCIA (VISIBILIDAD DEL FONDO)	SI
	VOLUMEN DE MUESTRA TOMADO (ml)	500 (en envase estéril con tiosulfato sódico)+200 (en envase de polietileno)
AGUA DE PISCINA EXTERIOR CHAPOTEO NÚMERO 2	13/06/2025 12:12	AGUA DE PISCINA/JACUZZI (RD 742/2013+D85/2018)
	TEMPERATURA (°C)	26,2
	COLOR LIBRE RESIDUAL (ppm)	1,38
	COLOR COMBINADO RESIDUAL (ppm)	0,03
	COLOR TOTAL (ppm)	1,41
	pH (unidades de pH)	7,68
	CONDUCTIVIDAD (µs/cm)	1.350
	CONDUCTIVIDAD AGUA DE LLENADO (µs/cm)	571
	TRANSPARENCIA (VISIBILIDAD DEL FONDO)	SI
	VOLUMEN DE MUESTRA TOMADO (ml)	500 (en envase estéril con tiosulfato sódico)+200 (en envase de polietileno)
AGUA DE PISCINA EXTERIOR INFINITY	13/06/2025 12:29	AGUA DE PISCINA/JACUZZI (RD 742/2013+D85/2018)
	TEMPERATURA (°C)	27,5
	COLOR LIBRE RESIDUAL (ppm)	1,78
	COLOR COMBINADO RESIDUAL (ppm)	0,35
	COLOR TOTAL (ppm)	2,13
	pH (unidades de pH)	7,69
	CONDUCTIVIDAD (µs/cm)	1.250
	CONDUCTIVIDAD AGUA DE LLENADO (µs/cm)	571


TRANSPARENCIA (VISIBILIDAD DEL FONDO)		SI
VOLUMEN DE MUESTRA TOMADO (ml)		500 (en envase estéril con tiosulfato sódico)+200 (en envase de polietileno)
AGUA DE PISCINA EXTERIOR ELEFANTES	13/06/2025 12:38	AGUA DE PISCINA/JACUZZI (RD 742/2013+D85/2018)
TEMPERATURA (°C)		28,3
CLORO LIBRE RESIDUAL (ppm)		1,98
CLORO COMBINADO RESIDUAL (ppm)		0,40
CLORO TOTAL (ppm)		2,38
pH (unidades de pH)		7,68
CONDUCTIVIDAD (µs/cm)		2.840
CONDUCTIVIDAD AGUA DE LLENADO (µs/cm)		571
TRANSPARENCIA (VISIBILIDAD DEL FONDO)		SI
VOLUMEN DE MUESTRA TOMADO (ml)		500 (en envase estéril con tiosulfato sódico)+200 (en envase de polietileno)
AGUA DE PISCINA EXTERIOR CHAPOTEO	13/06/2025 12:44	AGUA DE PISCINA/JACUZZI (RD 742/2013+D85/2018)
TEMPERATURA (°C)		26,6
CLORO LIBRE RESIDUAL (ppm)		1,64
CLORO COMBINADO RESIDUAL (ppm)		0,23
CLORO TOTAL (ppm)		1,87
pH (unidades de pH)		7,69
CONDUCTIVIDAD (µs/cm)		2.140
CONDUCTIVIDAD AGUA DE LLENADO (µs/cm)		571
TRANSPARENCIA (VISIBILIDAD DEL FONDO)		SI
VOLUMEN DE MUESTRA TOMADO (ml)		500 (en envase estéril con tiosulfato sódico)+200 (en envase de polietileno)
AGUA DE JACUZZI CUBIERTO CLIMATIZADO	13/06/2025 12:50	LEGIONELLA EN AGUA DE JACUZZI
TEMPERATURA		37,2°C
CLORO LIBRE RESIDUAL		0,79 ppm
pH		7,60 unidades de pH
TIPO DE INSTALACION		AGUA DE JACUZZI
VOLUMEN DE MUESTRA TOMADA		1.000 mL (en envase estéril con tiosulfato sódico)
AGUA DE JACUZZI CUBIERTO CLIMATIZADO	13/06/2025 12:56	AGUA DE PISCINA/JACUZZI (RD 742/2013+D85/2018)
TEMPERATURA (°C)		37,2
CLORO LIBRE RESIDUAL (ppm)		0,78
CLORO COMBINADO RESIDUAL (ppm)		0,31
CLORO TOTAL (ppm)		1,09

RECOGIDA DE MUESTRA

C/ Alfaz el Pi, 11
03509 Finestrat (Alicante)
Tfno 96 681 19 17
micro@microservices.es www.microservices.es

pH (unidades de pH)	7,70
CONDUCTIVIDAD ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	786
CONDUCTIVIDAD AGUA DE LLENADO ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	571
TRANSPARENCIA (VISIBILIDAD DEL FONDO)	SI
HUMEDAD RELATIVA DEL AMBIENTE (EN CUBIERTOS) (%)	62,4
TEMPERATURA DEL AMBIENTE (EN CUBIERTOS) ($^{\circ}\text{C}$)	30,7
CO ₂ EN AIRE EXTERIOR (EN CUBIERTOS) (ppm)	425
CO ₂ EN AIRE DE LA SALA INTERIOR (EN CUBIERTOS) (ppm)	523
VOLUMEN DE MUESTRA TOMADO (ml)	500 (en envase estéril con tiosulfato sódico)+200 (en envase de polietileno)

Francisco
Moreno (SSTT)



Firma: Empresa



microservices
MICROSERVICES FERRAGÓ S.L. CIF. B54262100
C/ALFAZ DEL PI 11-03509 FINESTRAT - ALICANTE TEL 96 6811917

Firma: Muestreador
BORJA MARTÍNEZ SOLBES
(MICROSERVICES)