

**INFORME DE ENSAYO**

<b>Nº INFORME/Nº MUESTRA</b>	AG-1708/26
<b>NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO</b>	HOTEL MAGIC TERRA NATURA
<b>CÓD. CLIENTE</b>	1252
<b>DOMICILIO</b>	C/ PARTIDA LA FOIA DEL VERDADER 1 BENIDORM ALICANTE 03502

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

<b>DENOMINACIÓN MUESTRA</b>	AGUA DE PISCINA EXTERIOR INFINITY NÚMERO 1	<b>FECHA RECOGIDA</b>	06/05/2026 08:11
<b>PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA</b>	BORJA MARTÍNEZ SOLBES (MICROSERVICES)	<b>FECHA RECEPCIÓN</b>	06/05/2026
		<b>FECHA INICIO ANÁLISIS</b>	06/05/2026
		<b>FECHA FIN ANÁLISIS</b>	12/05/2026
		<b>FECHA DE INFORME</b>	18/05/2026

**INFORMACIÓN DE LA MUESTRA**

<b>TEMPERATURA (°C)</b>	19,1
<b>CLORO LIBRE RESIDUAL (ppm)</b>	1,81
<b>CLORO COMBINADO RESIDUAL (ppm)</b>	0,30
<b>CLORO TOTAL (ppm)</b>	2,13
<b>pH (unidades de pH)</b>	7,71
<b>CONDUCTIVIDAD (µs/cm)</b>	2.380
<b>CONDUCTIVIDAD AGUA DE LLENADO (µs/cm)</b>	561
<b>TRANSPARENCIA (VISIBILIDAD DEL FONDO)</b>	SI
<b>VOLUMEN DE MUESTRA TOMADO (ml)</b>	500 (en envase estéril con tiosulfato sódico)+500 (en envase de plástico)
<b>OBSERVACIONES</b>	

**RESULTADOS**

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
Temperatura	-	En vasos climatizados: 24-30°C En hidromasaje: <=36°C	19,1 °C
pH	IT-AG-27	7,2-8,0 unidades de pH	7,71 unidades de pH
Cloro libre residual	IT-AG-25	0,5-2,0mg/L	1,81 mg/L
Cloro combinado residual	IT-AG-25	<=0,6mg/L	0,30 mg/L
Cloro total	IT-AG-25	-	2,13 mg/L
Transparencia	-	Que sea bien visible el desagüe del fondo	SI
Conductividad a 20°C	IT-AG-09	Menos de 1.000 µs/cm respecto agua llenado. Menos de 8.000 µs/cm respecto agua llenado (para hidrólisis salina).	<b>* 2.380 µS/cm</b>
Conductividad Agua de llenado	IT-AG-09	-	561 µS/cm
Turbidez (2)	L.E.(1)	<=5 U.N.F	<0,20 U.N.F.
Amonio (2)	L.E.(1)	<=0,5 mg/L	<0,05 mg/L
Aluminio(2)	L.E.(1)	<=300µg/L	83 µg/L
Cobre (2)	L.E.(1)	<=1500µg/L	207 µg/L
Recuento de Escherichia coli (2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL
Recuento de Pseudomonas aeruginosa(2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL

**NORMATIVA**

Límites establecidos en Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas y Decreto 85/2018, de 22 de Junio, del Consell, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios aplicables a las piscinas de uso público.

(1)Realizado por laboratorio externo.

(2)Ensayos cubiertos por la acreditación ISO 17025 ENAC Nº109/LE285

**OBSERVACIONES**

**La muestra no se encuentra dentro de los límites establecidos.**

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin permiso escrito de MICROSERVICES FERGO S.L.  
Este informe de ensayo afecta únicamente a la muestra recibida y analizada.  
El laboratorio no se hace responsable de la información que haya sido facilitada por el cliente, identificada con #.

## INFORME DE ENSAYO

<b>Nº INFORME/Nº MUESTRA</b>	AG-1708/26
<b>NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO</b>	HOTEL MAGIC TERRA NATURA
<b>CÓD. CLIENTE</b>	1252
<b>DOMICILIO</b>	C/ PARTIDA LA FOIA DEL VERDADER 1 BENIDORM ALICANTE 03502

### IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

<b>DENOMINACIÓN MUESTRA</b>	AGUA DE PISCINA EXTERIOR INFINITY NÚMERO 1	<b>FECHA RECOGIDA</b>	06/05/2026 08:11
<b>PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA</b>	BORJA MARTÍNEZ SOLBES (MICROSERVICES)	<b>FECHA RECEPCIÓN</b>	06/05/2026
		<b>FECHA INICIO ANÁLISIS</b>	06/05/2026
		<b>FECHA FIN ANÁLISIS</b>	12/05/2026
		<b>FECHA DE INFORME</b>	18/05/2026

## RESULTADOS

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
---------------	---------	---------	-----------

Benidorm, a 18 de mayo de 2026

Técnica de Laboratorio.  
Belen Gualo García



## INFORME DE ENSAYO

<b>Nº INFORME/Nº MUESTRA</b>	AG-1709/26
<b>NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO</b>	HOTEL MAGIC TERRA NATURA
<b>CÓD. CLIENTE</b>	1252
<b>DOMICILIO</b>	C/ PARTIDA LA FOIA DEL VERDADER 1 BENIDORM ALICANTE 03502

### IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

<b>DENOMINACIÓN MUESTRA</b>	AGUA DE PISCINA EXTERIOR CHAPOTEÓ NÚMERO 1	<b>FECHA RECOGIDA</b>	06/05/2026 08:19
<b>PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA</b>	BORJA MARTÍNEZ SOLBES (MICROSERVICES)	<b>FECHA RECEPCIÓN</b>	06/05/2026
		<b>FECHA INICIO ANÁLISIS</b>	06/05/2026
		<b>FECHA FIN ANÁLISIS</b>	12/05/2026
		<b>FECHA DE INFORME</b>	18/05/2026

### INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

<b>TEMPERATURA (°C)</b>	15,3
<b>CLORO LIBRE RESIDUAL (ppm)</b>	1,81
<b>CLORO COMBINADO RESIDUAL (ppm)</b>	0,30
<b>CLORO TOTAL (ppm)</b>	2,11
<b>pH (unidades de pH)</b>	7,93
<b>CONDUCTIVIDAD (µs/cm)</b>	1.398
<b>CONDUCTIVIDAD AGUA DE LLENADO (µs/cm)</b>	561
<b>TRANSPARENCIA (VISIBILIDAD DEL FONDO)</b>	SI
<b>VOLUMEN DE MUESTRA TOMADO (ml)</b>	500 (en envase estéril con tiosulfato sódico)+500 (en envase de plástico)
<b>OBSERVACIONES</b>	

## RESULTADOS

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
Temperatura	-	En vasos climatizados: 24-30°C En hidromasaje: <=36°C	15,3 °C
pH	IT-AG-27	7,2-8,0 unidades de pH	7,93 unidades de pH
Cloro libre residual	IT-AG-25	0,5-2,0mg/L	1,81 mg/L
Cloro combinado residual	IT-AG-25	<=0,6mg/L	0,30 mg/L
Cloro total	IT-AG-25	-	2,11 mg/L
Transparencia	-	Que sea bien visible el desagüe del fondo	SI
Conductividad a 20°C	IT-AG-09	Menos de 1.000 µs/cm respecto agua llenado. Menos de 8.000 µs/cm respecto agua llenado (para hidrólisis salina).	1.398 µS/cm
Conductividad Agua de llenado	IT-AG-09	-	561 µS/cm
Turbidez (2)	L.E.(1)	<=5 U.N.F	0,27 U.N.F.
Amonio (2)	L.E.(1)	<=0,5 mg/L	<0,05 mg/L
Aluminio(2)	L.E.(1)	<=300µg/L	57 µg/L
Cobre (2)	L.E.(1)	<=1500µg/L	6 µg/L
Recuento de Escherichia coli (2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL
Recuento de Pseudomonas aeruginosa(2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL

### NORMATIVA

Límites establecidos en Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas y Decreto 85/2018, de 22 de Junio, del Consell, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios aplicables a las piscinas de uso público.

(1)Realizado por laboratorio externo.

(2)Ensayos cubiertos por la acreditación ISO 17025 ENAC Nº109/LE285

### OBSERVACIONES

La muestra se encuentra dentro de los límites establecidos en los parámetros analizados.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin permiso escrito de MICROSERVICES FERGO S.L.  
Este informe de ensayo afecta únicamente a la muestra recibida y analizada.  
El laboratorio no se hace responsable de la información que haya sido facilitada por el cliente, identificada con #.

## INFORME DE ENSAYO

<b>Nº INFORME/Nº MUESTRA</b>	AG-1709/26
<b>NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO</b>	HOTEL MAGIC TERRA NATURA
<b>CÓD. CLIENTE</b>	1252
<b>DOMICILIO</b>	C/ PARTIDA LA FOIA DEL VERDADER 1 BENIDORM ALICANTE 03502

### IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

<b>DENOMINACIÓN MUESTRA</b>	AGUA DE PISCINA EXTERIOR CHAPOTEÓ NÚMERO 1	<b>FECHA RECOGIDA</b>	06/05/2026 08:19
<b>PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA</b>	BORJA MARTÍNEZ SOLBES (MICROSERVICES)	<b>FECHA RECEPCIÓN</b>	06/05/2026
		<b>FECHA INICIO ANÁLISIS</b>	06/05/2026
		<b>FECHA FIN ANÁLISIS</b>	12/05/2026
		<b>FECHA DE INFORME</b>	18/05/2026

## RESULTADOS

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
---------------	---------	---------	-----------

Benidorm, a 18 de mayo de 2026

Técnica de Laboratorio.  
Belen Gualo García



## INFORME DE ENSAYO

<b>Nº INFORME/Nº MUESTRA</b>	AG-1710/26
<b>NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO</b>	HOTEL MAGIC TERRA NATURA
<b>CÓD. CLIENTE</b>	1252
<b>DOMICILIO</b>	C/ PARTIDA LA FOIA DEL VERDADER 1 BENIDORM ALICANTE 03502

### IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

<b>DENOMINACIÓN MUESTRA</b>	AGUA DE PISCINA EXTERIOR ELEFANTES	<b>FECHA RECOGIDA</b>	06/05/2026 08:22
<b>PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA</b>	BORJA MARTÍNEZ SOLBES (MICROSERVICES)	<b>FECHA RECEPCIÓN</b>	06/05/2026
		<b>FECHA INICIO ANÁLISIS</b>	06/05/2026
		<b>FECHA FIN ANÁLISIS</b>	12/05/2026
		<b>FECHA DE INFORME</b>	18/05/2026

### INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

<b>TEMPERATURA (°C)</b>	20,5
<b>CLORO LIBRE RESIDUAL (ppm)</b>	1,91
<b>CLORO COMBINADO RESIDUAL (ppm)</b>	0,32
<b>CLORO TOTAL (ppm)</b>	2,23
<b>pH (unidades de pH)</b>	7,92
<b>CONDUCTIVIDAD (µs/cm)</b>	2.390
<b>CONDUCTIVIDAD AGUA DE LLENADO (µs/cm)</b>	561
<b>TRANSPARENCIA (VISIBILIDAD DEL FONDO)</b>	SI
<b>VOLUMEN DE MUESTRA TOMADO (ml)</b>	500 (en envase estéril con tiosulfato sódico)+500 (en envase de plástico)
<b>OBSERVACIONES</b>	

## RESULTADOS

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
Temperatura	-	En vasos climatizados: 24-30°C En hidromasaje: <=36°C	20,5 °C
pH	IT-AG-27	7,2-8,0 unidades de pH	7,92 unidades de pH
Cloro libre residual	IT-AG-25	0,5-2,0mg/L	1,91 mg/L
Cloro combinado residual	IT-AG-25	<=0,6mg/L	0,32 mg/L
Cloro total	IT-AG-25	-	2,23 mg/L
Transparencia	-	Que sea bien visible el desagüe del fondo	SI
Conductividad a 20°C	IT-AG-09	Menos de 1.000 µs/cm respecto agua llenado. Menos de 8.000 µs/cm respecto agua llenado (para hidrólisis salina).	<b>* 2.390 µS/cm</b>
Conductividad Agua de llenado	IT-AG-09	-	561 µS/cm
Turbidez (2)	L.E.(1)	<=5 U.N.F	<0,20 U.N.F.
Amonio (2)	L.E.(1)	<=0,5 mg/L	<0,05 mg/L
Aluminio(2)	L.E.(1)	<=300µg/L	73 µg/L
Cobre (2)	L.E.(1)	<=1500µg/L	119 µg/L
Recuento de Escherichia coli (2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL
Recuento de Pseudomonas aeruginosa(2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL

### NORMATIVA

Límites establecidos en Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas y Decreto 85/2018, de 22 de Junio, del Consell, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios aplicables a las piscinas de uso público.

(1)Realizado por laboratorio externo.

(2)Ensayos cubiertos por la acreditación ISO 17025 ENAC Nº109/LE285

### OBSERVACIONES

**La muestra no se encuentra dentro de los límites establecidos.**

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin permiso escrito de MICROSERVICES FERGO S.L.  
Este informe de ensayo afecta únicamente a la muestra recibida y analizada.  
El laboratorio no se hace responsable de la información que haya sido facilitada por el cliente, identificada con #.

## INFORME DE ENSAYO

<b>Nº INFORME/Nº MUESTRA</b>	AG-1710/26
<b>NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO</b>	HOTEL MAGIC TERRA NATURA
<b>CÓD. CLIENTE</b>	1252
<b>DOMICILIO</b>	C/ PARTIDA LA FOIA DEL VERDADER 1 BENIDORM ALICANTE 03502

### IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

<b>DENOMINACIÓN MUESTRA</b>	AGUA DE PISCINA EXTERIOR ELEFANTES	<b>FECHA RECOGIDA</b>	06/05/2026 08:22
<b>PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA</b>	BORJA MARTÍNEZ SOLBES (MICROSERVICES)	<b>FECHA RECEPCIÓN</b>	06/05/2026
		<b>FECHA INICIO ANÁLISIS</b>	06/05/2026
		<b>FECHA FIN ANÁLISIS</b>	12/05/2026
		<b>FECHA DE INFORME</b>	18/05/2026

## RESULTADOS

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
---------------	---------	---------	-----------

Benidorm, a 18 de mayo de 2026

Técnica de Laboratorio.  
Belen Gualo García



**INFORME DE ENSAYO**

<b>Nº INFORME/Nº MUESTRA</b>	AG-1711/26
<b>NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO</b>	HOTEL MAGIC TERRA NATURA
<b>CÓD. CLIENTE</b>	1252
<b>DOMICILIO</b>	C/ PARTIDA LA FOIA DEL VERDADER 1 BENIDORM ALICANTE 03502

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

<b>DENOMINACIÓN MUESTRA</b>	AGUA DE JACUZZI CUBIERTO CLIMATIZADO	<b>FECHA RECOGIDA</b>	06/05/2026 08:34
<b>PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA</b>	BORJA MARTÍNEZ SOLBES (MICROSERVICES)	<b>FECHA RECEPCIÓN</b>	06/05/2026
		<b>FECHA INICIO ANÁLISIS</b>	06/05/2026
		<b>FECHA FIN ANÁLISIS</b>	12/05/2026
		<b>FECHA DE INFORME</b>	18/05/2026

**INFORMACIÓN DE LA MUESTRA**

<b>TEMPERATURA (°C)</b>	35,2
<b>CLORO LIBRE RESIDUAL (ppm)</b>	1,41
<b>CLORO COMBINADO RESIDUAL (ppm)</b>	0,00
<b>CLORO TOTAL (ppm)</b>	1,41
<b>pH (unidades de pH)</b>	7,44
<b>CONDUCTIVIDAD (µs/cm)</b>	1.356
<b>CONDUCTIVIDAD AGUA DE LLENADO (µs/cm)</b>	561
<b>TRANSPARENCIA (VISIBILIDAD DEL FONDO)</b>	SI
<b>HUMEDAD RELATIVA DEL AMBIENTE (EN CUBIERTOS) (%)</b>	60,8
<b>TEMPERATURA DEL AMBIENTE (EN CUBIERTOS) (°C)</b>	20,7
<b>CO2 EN AIRE EXTERIOR (EN CUBIERTOS) (ppm)</b>	403
<b>CO2 EN AIRE DE LA SALA INTERIOR (EN CUBIERTOS) (ppm)</b>	414
<b>VOLUMEN DE MUESTRA TOMADO (ml)</b>	500 (en envase estéril con tiosulfato sódico)+500 (en envase de plástico)
<b>OBSERVACIONES</b>	

**RESULTADOS**

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
Temperatura	-	En vasos climatizados: 24-30°C En hidromasaje: <=36°C	35,2 °C
pH	IT-AG-27	7,2-8,0 unidades de pH	7,44 unidades de pH
Cloro libre residual	IT-AG-25	0,5-2,0mg/L	1,41 mg/L
Cloro combinado residual	IT-AG-25	<=0,6mg/L	0,00 mg/L
Cloro total	IT-AG-25	-	1,41 mg/L
Transparencia	-	Que sea bien visible el desagüe del fondo	SI
Conductividad a 20°C	IT-AG-09	Menos de 1.000 µs/cm respecto agua llenado. Menos de 8.000 µs/cm respecto agua llenado (para hidrólisis salina).	1.356 µS/cm
Conductividad Agua de llenado	IT-AG-09	-	561 µS/cm
Temperatura ambiente	IT-AB-03	La temperatura seca del aire de los locales que alberguen piscinas climatizadas se mantendrá entre 1°C y 2°C por encima de la del agua del vaso, excepto vasos de hidromasaje y terapéuticos.	20,7 °C
Humedad relativa	TI-AB-02	<65%	60,8 %
CO2 en el aire de la sala interior	IT-AB-01	No más de 500ppm sobre el CO2 del aire exterior.	414 ppm
Turbidez (2)	L.E.(1)	<=5 U.N.F	<0,20 U.N.F.
Amonio (2)	L.E.(1)	<=0,5 mg/L	<0,05 mg/L

## INFORME DE ENSAYO

<b>Nº INFORME/Nº MUESTRA</b>	AG-1711/26
<b>NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO</b>	HOTEL MAGIC TERRA NATURA
<b>CÓD. CLIENTE</b>	1252
<b>DOMICILIO</b>	C/ PARTIDA LA FOIA DEL VERDADER 1 BENIDORM ALICANTE 03502

### IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

<b>DENOMINACIÓN MUESTRA</b>	AGUA DE JACUZZI CUBIERTO CLIMATIZADO	<b>FECHA RECOGIDA</b>	06/05/2026 08:34
<b>PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA</b>	BORJA MARTÍNEZ SOLBES (MICROSERVICES)	<b>FECHA RECEPCIÓN</b>	06/05/2026
		<b>FECHA INICIO ANÁLISIS</b>	06/05/2026
		<b>FECHA FIN ANÁLISIS</b>	12/05/2026
		<b>FECHA DE INFORME</b>	18/05/2026

## RESULTADOS

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
Recuento de Escherichia coli (2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL
Recuento de Pseudomonas aeruginosa(2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL

### NORMATIVA

Límites establecidos en Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas y Decreto 85/2018, de 22 de Junio, del Consell, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios aplicables a las piscinas de uso público.

(1) Realizado por laboratorio externo.

(2) Ensayos cubiertos por la acreditación ISO 17025 ENAC Nº109/LE285

### OBSERVACIONES

La muestra se encuentra dentro de los límites establecidos en los parámetros analizados.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin permiso escrito de MICROSERVICES FERGO S.L.  
Este informe de ensayo afecta únicamente a la muestra recibida y analizada.

El laboratorio no se hace responsable de la información que haya sido facilitada por el cliente, identificada con #.

Benidorm, a 18 de mayo de 2026

Técnica de Laboratorio.  
Belen Gualo García



## INFORME DE ENSAYO

<b>Nº INFORME/Nº MUESTRA</b>	AG-1712/26
<b>NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO</b>	HOTEL MAGIC TERRA NATURA
<b>CÓD. CLIENTE</b>	1252
<b>DOMICILIO</b>	C/ PARTIDA LA FOIA DEL VERDADER 1 BENIDORM ALICANTE 03502

### IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

<b>DENOMINACIÓN MUESTRA</b>	AGUA DE PISCINA EXTERIOR INFINITY NÚMERO 2	<b>FECHA RECOGIDA</b>	06/05/2026 08:43
<b>PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA</b>	BORJA MARTÍNEZ SOLBES (MICROSERVICES)	<b>FECHA RECEPCIÓN</b>	06/05/2026
		<b>FECHA INICIO ANÁLISIS</b>	06/05/2026
		<b>FECHA FIN ANÁLISIS</b>	13/05/2026
		<b>FECHA DE INFORME</b>	18/05/2026

### INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

<b>TEMPERATURA (°C)</b>	18,3
<b>CLORO LIBRE RESIDUAL (ppm)</b>	1,67
<b>CLORO COMBINADO RESIDUAL (ppm)</b>	0,56
<b>CLORO TOTAL (ppm)</b>	2,23
<b>pH (unidades de pH)</b>	7,60
<b>CONDUCTIVIDAD (µs/cm)</b>	1.453
<b>CONDUCTIVIDAD AGUA DE LLENADO (µs/cm)</b>	561
<b>TRANSPARENCIA (VISIBILIDAD DEL FONDO)</b>	SI
<b>VOLUMEN DE MUESTRA TOMADO (ml)</b>	500 (en envase estéril con tiosulfato sódico)+500 (en envase de plástico)
<b>OBSERVACIONES</b>	

## RESULTADOS

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
Temperatura	-	En vasos climatizados: 24-30°C En hidromasaje: ≤36°C	18,3 °C
pH	IT-AG-27	7,2-8,0 unidades de pH	7,60 unidades de pH
Cloro libre residual	IT-AG-25	0,5-2,0mg/L	1,67 mg/L
Cloro combinado residual	IT-AG-25	≤0,6mg/L	0,56 mg/L
Cloro total	IT-AG-25	-	2,23 mg/L
Transparencia	-	Que sea bien visible el desagüe del fondo	SI
Conductividad a 20°C	IT-AG-09	Menos de 1.000 µs/cm respecto agua llenado. Menos de 8.000 µs/cm respecto agua llenado (para hidrólisis salina).	1.453 µS/cm
Conductividad Agua de llenado	IT-AG-09	-	561 µS/cm
Turbidez (2)	L.E.(1)	≤5 U.N.F	<0,20 U.N.F.
Amonio (2)	L.E.(1)	≤0,5 mg/L	<0,05 mg/L
Aluminio(2)	L.E.(1)	≤300µg/L	63 µg/L
Cobre (2)	L.E.(1)	≤1500µg/L	148 µg/L
Recuento de Escherichia coli (2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL
Recuento de Pseudomonas aeruginosa(2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL

### NORMATIVA

Límites establecidos en Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas y Decreto 85/2018, de 22 de Junio, del Consell, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios aplicables a las piscinas de uso público.

(1)Realizado por laboratorio externo.

(2)Ensayos cubiertos por la acreditación ISO 17025 ENAC Nº109/LE285

### OBSERVACIONES

La muestra se encuentra dentro de los límites establecidos en los parámetros analizados.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin permiso escrito de MICROSERVICES FERGO S.L.  
Este informe de ensayo afecta únicamente a la muestra recibida y analizada.  
El laboratorio no se hace responsable de la información que haya sido facilitada por el cliente, identificada con #.

## INFORME DE ENSAYO

<b>Nº INFORME/Nº MUESTRA</b>	AG-1712/26
<b>NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO</b>	HOTEL MAGIC TERRA NATURA
<b>CÓD. CLIENTE</b>	1252
<b>DOMICILIO</b>	C/ PARTIDA LA FOIA DEL VERDADER 1 BENIDORM ALICANTE 03502

### IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

<b>DENOMINACIÓN MUESTRA</b>	AGUA DE PISCINA EXTERIOR INFINITY NÚMERO 2	<b>FECHA RECOGIDA</b>	06/05/2026 08:43
<b>PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA</b>	BORJA MARTÍNEZ SOLBES (MICROSERVICES)	<b>FECHA RECEPCIÓN</b>	06/05/2026
		<b>FECHA INICIO ANÁLISIS</b>	06/05/2026
		<b>FECHA FIN ANÁLISIS</b>	13/05/2026
		<b>FECHA DE INFORME</b>	18/05/2026

## RESULTADOS

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
---------------	---------	---------	-----------

Benidorm, a 18 de mayo de 2026

Técnica de Laboratorio.  
Belen Gualo García



## INFORME DE ENSAYO

<b>Nº INFORME/Nº MUESTRA</b>	AG-1713/26
<b>NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO</b>	HOTEL MAGIC TERRA NATURA
<b>CÓD. CLIENTE</b>	1252
<b>DOMICILIO</b>	C/ PARTIDA LA FOIA DEL VERDADER 1 BENIDORM ALICANTE 03502

### IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

<b>DENOMINACIÓN MUESTRA</b>	AGUA DE PISCINA EXTERIOR CHAPOTEÓ NÚMERO 2	<b>FECHA RECOGIDA</b>	06/05/2026 08:48
<b>PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA</b>	BORJA MARTÍNEZ SOLBES (MICROSERVICES)	<b>FECHA RECEPCIÓN</b>	06/05/2026
		<b>FECHA INICIO ANÁLISIS</b>	06/05/2026
		<b>FECHA FIN ANÁLISIS</b>	12/05/2026
		<b>FECHA DE INFORME</b>	18/05/2026

### INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

<b>TEMPERATURA (°C)</b>	18,1
<b>CLORO LIBRE RESIDUAL (ppm)</b>	1,98
<b>CLORO COMBINADO RESIDUAL (ppm)</b>	0,00
<b>CLORO TOTAL (ppm)</b>	1,98
<b>pH (unidades de pH)</b>	7,82
<b>CONDUCTIVIDAD (µs/cm)</b>	1.518
<b>CONDUCTIVIDAD AGUA DE LLENADO (µs/cm)</b>	561
<b>TRANSPARENCIA (VISIBILIDAD DEL FONDO)</b>	SI
<b>VOLUMEN DE MUESTRA TOMADO (ml)</b>	500 (en envase estéril con tiosulfato sódico)+500 (en envase de plástico)
<b>OBSERVACIONES</b>	

## RESULTADOS

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
Temperatura	-	En vasos climatizados: 24-30°C En hidromasaje: <=36°C	18,1 °C
pH	IT-AG-27	7,2-8,0 unidades de pH	7,82 unidades de pH
Cloro libre residual	IT-AG-25	0,5-2,0mg/L	1,98 mg/L
Cloro combinado residual	IT-AG-25	<=0,6mg/L	0,00 mg/L
Cloro total	IT-AG-25	-	1,98 mg/L
Transparencia	-	Que sea bien visible el desagüe del fondo	SI
Conductividad a 20°C	IT-AG-09	Menos de 1.000 µs/cm respecto agua llenado. Menos de 8.000 µs/cm respecto agua llenado (para hidrólisis salina).	1.518 µS/cm
Conductividad Agua de llenado	IT-AG-09	-	561 µS/cm
Turbidez (2)	L.E.(1)	<=5 U.N.F	<0,20 U.N.F.
Amonio (2)	L.E.(1)	<=0,5 mg/L	<0,05 mg/L
Aluminio(2)	L.E.(1)	<=300µg/L	100 µg/L
Cobre (2)	L.E.(1)	<=1500µg/L	34 µg/L
Recuento de Escherichia coli (2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL
Recuento de Pseudomonas aeruginosa(2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL

### NORMATIVA

Límites establecidos en Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas y Decreto 85/2018, de 22 de Junio, del Consell, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios aplicables a las piscinas de uso público.

(1)Realizado por laboratorio externo.

(2)Ensayos cubiertos por la acreditación ISO 17025 ENAC Nº109/LE285

### OBSERVACIONES

La muestra se encuentra dentro de los límites establecidos en los parámetros analizados.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin permiso escrito de MICROSERVICES FERGO S.L.  
Este informe de ensayo afecta únicamente a la muestra recibida y analizada.  
El laboratorio no se hace responsable de la información que haya sido facilitada por el cliente, identificada con #.

## INFORME DE ENSAYO

<b>Nº INFORME/Nº MUESTRA</b>	AG-1713/26
<b>NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO</b>	HOTEL MAGIC TERRA NATURA
<b>CÓD. CLIENTE</b>	1252
<b>DOMICILIO</b>	C/ PARTIDA LA FOIA DEL VERDADER 1 BENIDORM ALICANTE 03502

### IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

<b>DENOMINACIÓN MUESTRA</b>	AGUA DE PISCINA EXTERIOR CHAPOTEÓ NÚMERO 2	<b>FECHA RECOGIDA</b>	06/05/2026 08:48
<b>PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA</b>	BORJA MARTÍNEZ SOLBES (MICROSERVICES)	<b>FECHA RECEPCIÓN</b>	06/05/2026
		<b>FECHA INICIO ANÁLISIS</b>	06/05/2026
		<b>FECHA FIN ANÁLISIS</b>	12/05/2026
		<b>FECHA DE INFORME</b>	18/05/2026

## RESULTADOS

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
---------------	---------	---------	-----------

Benidorm, a 18 de mayo de 2026

Técnica de Laboratorio.  
Belen Gualo García

