

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 4712378

ANÁLISIS Nº: 9660173

MUESTRA REMITIDA POR: MICROSERVICES FERGO, S.L.

DOMICILIO: C/ ALFAZ DEL PI, 11. (POL. IND. LA CALA)

POBLACION: 03509-FINESTRAT

DENOMINACIÓN MUESTRA: AL . 5.959 . 1.252 . HOTEL MAGIC TERRA NATURA . AGUA DE JACUZZI EXTERIOR CABAÑA 5409

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico estéril 1 L (Tiosulfato sódico)(1), conteniendo agua sist.climatización, enfriamiento evaporativo, RCI, etc..

FECHA RECEPCIÓN: 4/06/2026

FECHA FINALIZACIÓN: 15/06/2026

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 4/06/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 487/2022	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres microbiológicos				
Legionella spp.	UNE-EN ISO 11731:2017	100	No detectado	u.f.c./L

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

Fecha de toma: 04/06/2026 09:16 .TEMPERATURA =35,1 °C

BROMO= 4,67 ppm

pH =7,77 unidades de pH

TIPO DE INSTALACION=AGUA DE JACUZZI

VOLUMEN DE MUESTRA TOMADA =1.000 mL (en envase estéril con tiosulfato sódico)

OBSERVACIONES=

OBSERVACIONES

Volumen de muestra analizado ensayo Legionella 500 mL.

Limite de detección Legionella: 80 ufc/L

Método de ensayo utilizado en ISO 11731: Matriz B, Procedimientos 8, 9 y 10, Medio C-GVPC.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Eva Rodríguez Alcocer, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en ALICANTE, 15 de Junio de 2026