

INFORME DE ENSAYO

Nº INFORME/Nº MUESTRA	AG-3657/26
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	HOTEL MAGIC PIRATES ISLAND RESORT
CÓD. CLIENTE	4227
DOMICILIO	C/ PARTIDA LA FOIA DEL VERDADER 1 BENIDORM ALICANTE 03502

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

DENOMINACIÓN MUESTRA	AGUA DE PISCINA EXTERIOR BARCO	FECHA RECOGIDA	13/07/2026 08:34
PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA	BORJA MARTÍNEZ SOLBES (MICROSERVICES)	FECHA RECEPCIÓN	14/07/2026
		FECHA INICIO ANÁLISIS	14/07/2026
		FECHA FIN ANÁLISIS	16/07/2026
		FECHA DE INFORME	23/07/2026

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

TEMPERATURA (°C)	28,3
CLORO LIBRE RESIDUAL (ppm)	1,28
CLORO COMBINADO RESIDUAL (ppm)	0,31
CLORO TOTAL (ppm)	1,59
pH (unidades de pH)	7,82
CONDUCTIVIDAD (µs/cm)	5.420
CONDUCTIVIDAD AGUA DE LLENADO (µs/cm)	778
TRANSPARENCIA (VISIBILIDAD DEL FONDO)	SI
VOLUMEN DE MUESTRA TOMADO (ml)	500 (en envase estéril con tiosulfato sódico)+200 (en envase de polietileno)

RESULTADOS

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
Temperatura	-	En vasos climatizados: 24-30°C En hidromasaje: ≤36°C	28,3 °C
pH	IT-AG-27	7,2-8,0 unidades de pH	7,82 unidades de pH
Cloro libre residual	IT-AG-25	0,5-2,0mg/L	1,28 mg/L
Cloro combinado residual	IT-AG-25	≤0,6mg/L	0,31 mg/L
Cloro total	IT-AG-25	-	1,59 mg/L
Transparencia	-	Que sea bien visible el desagüe del fondo	SI
Turbidez (2)	L.E.(1)	≤5 U.N.F	0,79 U.N.F.
Conductividad a 20°C	IT-AG-09	Menos de 1.000 µs/cm respecto agua llenado. Menos de 8.000 µs/cm respecto agua llenado (para hidrólisis salina).	* 5.420 µS/cm
Conductividad Agua de llenado	IT-AG-09	-	778 µS/cm
Amonio (2)	L.E.(1)	≤0,5 mg/L	<0,10 mg/L
Aluminio(2)	L.E.(1)	≤0,3mg/L	<0,1 mg/L
Cobre (2)	L.E.(1)	≤1,5mg/L	0,0221 mg/L
Recuento de Escherichia coli (2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL
Recuento de Pseudomonas aeruginosa(2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL

NORMATIVA

Límites establecidos en Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas y Decreto 85/2018, de 22 de Junio, del Consell, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios aplicables a las piscinas de uso público.

(1)Realizado por laboratorio externo.

(2)Ensayos cubiertos por la acreditación ISO 17025 ENAC N°1428/LE2686 y N°1428/LE2687.

OBSERVACIONES

La muestra no se encuentra dentro de los límites establecidos.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin permiso escrito de MICROSERVICES FERGO S.L.

Este informe de ensayo afecta únicamente a la muestra recibida y analizada.

El laboratorio no se hace responsable de la información que haya sido facilitada por el cliente, identificada con #.

INFORME DE ENSAYO

Nº INFORME/Nº MUESTRA	AG-3657/26
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	HOTEL MAGIC PIRATES ISLAND RESORT
CÓD. CLIENTE	4227
DOMICILIO	C/ PARTIDA LA FOIA DEL VERDADER 1 BENIDORM ALICANTE 03502

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

DENOMINACIÓN MUESTRA	AGUA DE PISCINA EXTERIOR BARCO	FECHA RECOGIDA	13/07/2026 08:34
PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA	BORJA MARTÍNEZ SOLBES (MICROSERVICES)	FECHA RECEPCIÓN	14/07/2026
		FECHA INICIO ANÁLISIS	14/07/2026
		FECHA FIN ANÁLISIS	16/07/2026
		FECHA DE INFORME	23/07/2026

RESULTADOS

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
---------------	---------	---------	-----------

Benidorm, a 23 de julio de 2026

Directora del Laboratorio.

Mireia Fuster Sánchez



INFORME DE ENSAYO

Nº INFORME/Nº MUESTRA	AG-3658/26
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	HOTEL MAGIC PIRATES ISLAND RESORT
CÓD. CLIENTE	4227
DOMICILIO	C/ PARTIDA LA FOIA DEL VERDADER 1 BENIDORM ALICANTE 03502

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

DENOMINACIÓN MUESTRA	AGUA DE PISCINA EXTERIOR KRAKEN	FECHA RECOGIDA	13/07/2026 08:58
PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA	BORJA MARTÍNEZ SOLBES (MICROSERVICES)	FECHA RECEPCIÓN	14/07/2026
		FECHA INICIO ANÁLISIS	14/07/2026
		FECHA FIN ANÁLISIS	16/07/2026
		FECHA DE INFORME	23/07/2026

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

TEMPERATURA (°C)	27,5
CLORO LIBRE RESIDUAL (ppm)	1,97
CLORO COMBINADO RESIDUAL (ppm)	0,40
CLORO TOTAL (ppm)	2,37
pH (unidades de pH)	7,85
CONDUCTIVIDAD (µs/cm)	4.880
CONDUCTIVIDAD AGUA DE LLENADO (µs/cm)	778
TRANSPARENCIA (VISIBILIDAD DEL FONDO)	SI
VOLUMEN DE MUESTRA TOMADO (ml)	500 (en envase estéril con tiosulfato sódico)+200 (en envase de polietileno)

RESULTADOS

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
Temperatura	-	En vasos climatizados: 24-30°C En hidromasaje: ≤36°C	27,5 °C
pH	IT-AG-27	7,2-8,0 unidades de pH	7,85 unidades de pH
Cloro libre residual	IT-AG-25	0,5-2,0mg/L	1,97 mg/L
Cloro combinado residual	IT-AG-25	≤0,6mg/L	0,40 mg/L
Cloro total	IT-AG-25	-	2,37 mg/L
Transparencia	-	Que sea bien visible el desagüe del fondo	SI
Turbidez (2)	L.E.(1)	≤5 U.N.F	0,58 U.N.F.
Conductividad a 20°C	IT-AG-09	Menos de 1.000 µs/cm respecto agua llenado. Menos de 8.000 µs/cm respecto agua llenado (para hidrólisis salina).	* 4.880 µS/cm
Conductividad Agua de llenado	IT-AG-09	-	778 µS/cm
Amonio (2)	L.E.(1)	≤0,5 mg/L	<0,10 mg/L
Aluminio(2)	L.E.(1)	≤0,3mg/L	<0,1 mg/L
Cobre (2)	L.E.(1)	≤1,5mg/L	0,0468 mg/L
Recuento de Escherichia coli (2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL
Recuento de Pseudomonas aeruginosa(2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL

NORMATIVA

Límites establecidos en Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas y Decreto 85/2018, de 22 de Junio, del Consell, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios aplicables a las piscinas de uso público.

(1)Realizado por laboratorio externo.

(2)Ensayos cubiertos por la acreditación ISO 17025 ENAC N°1428/LE2686 y N°1428/LE2687.

OBSERVACIONES

La muestra no se encuentra dentro de los límites establecidos.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin permiso escrito de MICROSERVICES FERGO S.L.

Este informe de ensayo afecta únicamente a la muestra recibida y analizada.

El laboratorio no se hace responsable de la información que haya sido facilitada por el cliente, identificada con #.

INFORME DE ENSAYO

Nº INFORME/Nº MUESTRA	AG-3658/26		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	HOTEL MAGIC PIRATES ISLAND RESORT		
CÓD. CLIENTE	4227		
DOMICILIO	C/ PARTIDA LA FOIA DEL VERDADER 1 BENIDORM ALICANTE 03502		
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
DENOMINACIÓN MUESTRA	AGUA DE PISCINA EXTERIOR KRAKEN	FECHA RECOGIDA	13/07/2026 08:58
PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA	BORJA MARTÍNEZ SOLBES (MICROSERVICES)	FECHA RECEPCIÓN	14/07/2026
		FECHA INICIO ANÁLISIS	14/07/2026
		FECHA FIN ANÁLISIS	16/07/2026
		FECHA DE INFORME	23/07/2026

RESULTADOS

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
---------------	---------	---------	-----------

Benidorm, a 23 de julio de 2026

Directora del Laboratorio.

Mireia Fuster Sánchez



INFORME DE ENSAYO

Nº INFORME/Nº MUESTRA	AG-3659/26
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	HOTEL MAGIC PIRATES ISLAND RESORT
CÓD. CLIENTE	4227
DOMICILIO	C/ PARTIDA LA FOIA DEL VERDADER 1 BENIDORM ALICANTE 03502

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

DENOMINACIÓN MUESTRA	AGUA DE PISCINA EXTERIOR PREMIUM	FECHA RECOGIDA	13/07/2026 09:11
PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA	BORJA MARTÍNEZ SOLBES (MICROSERVICES)	FECHA RECEPCIÓN	14/07/2026
		FECHA INICIO ANÁLISIS	14/07/2026
		FECHA FIN ANÁLISIS	16/07/2026
		FECHA DE INFORME	23/07/2026

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

TEMPERATURA (°C)	29,3
CLORO LIBRE RESIDUAL (ppm)	1,89
CLORO COMBINADO RESIDUAL (ppm)	0,28
CLORO TOTAL (ppm)	2,17
pH (unidades de pH)	7,88
CONDUCTIVIDAD (µs/cm)	5.290
CONDUCTIVIDAD AGUA DE LLENADO (µs/cm)	778
TRANSPARENCIA (VISIBILIDAD DEL FONDO)	SI
VOLUMEN DE MUESTRA TOMADO (ml)	500 (en envase estéril con tiosulfato sódico)+200 (en envase de polietileno)

RESULTADOS

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
Temperatura	-	En vasos climatizados: 24-30°C En hidromasaje: ≤36°C	29,3 °C
pH	IT-AG-27	7,2-8,0 unidades de pH	7,88 unidades de pH
Cloro libre residual	IT-AG-25	0,5-2,0mg/L	1,89 mg/L
Cloro combinado residual	IT-AG-25	≤0,6mg/L	0,28 mg/L
Cloro total	IT-AG-25	-	2,17 mg/L
Transparencia	-	Que sea bien visible el desagüe del fondo	SI
Turbidez (2)	L.E.(1)	≤5 U.N.F	0,40 U.N.F.
Conductividad a 20°C	IT-AG-09	Menos de 1.000 µs/cm respecto agua llenado. Menos de 8.000 µs/cm respecto agua llenado (para hidrólisis salina).	* 5.290 µS/cm
Conductividad Agua de llenado	IT-AG-09	-	778 µS/cm
Amonio (2)	L.E.(1)	≤0,5 mg/L	<0,10 mg/L
Aluminio(2)	L.E.(1)	≤0,3mg/L	<0,1 mg/L
Cobre (2)	L.E.(1)	≤1,5mg/L	0,135 mg/L
Recuento de Escherichia coli (2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL
Recuento de Pseudomonas aeruginosa(2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL

NORMATIVA

Límites establecidos en Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas y Decreto 85/2018, de 22 de Junio, del Consell, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios aplicables a las piscinas de uso público.

(1)Realizado por laboratorio externo.

(2)Ensayos cubiertos por la acreditación ISO 17025 ENAC N°1428/LE2686 y N°1428/LE2687.

OBSERVACIONES

La muestra no se encuentra dentro de los límites establecidos.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin permiso escrito de MICROSERVICES FERGO S.L.

Este informe de ensayo afecta únicamente a la muestra recibida y analizada.

El laboratorio no se hace responsable de la información que haya sido facilitada por el cliente, identificada con #.

INFORME DE ENSAYO

Nº INFORME/Nº MUESTRA	AG-3659/26		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	HOTEL MAGIC PIRATES ISLAND RESORT		
CÓD. CLIENTE	4227		
DOMICILIO	C/ PARTIDA LA FOIA DEL VERDADER 1 BENIDORM ALICANTE 03502		
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
DENOMINACIÓN MUESTRA	AGUA DE PISCINA EXTERIOR PREMIUM	FECHA RECOGIDA	13/07/2026 09:11
PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA	BORJA MARTÍNEZ SOLBES (MICROSERVICES)	FECHA RECEPCIÓN	14/07/2026
		FECHA INICIO ANÁLISIS	14/07/2026
		FECHA FIN ANÁLISIS	16/07/2026
		FECHA DE INFORME	23/07/2026

RESULTADOS

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
---------------	---------	---------	-----------

Benidorm, a 23 de julio de 2026

Directora del Laboratorio.

Mireia Fuster Sánchez

